


Produktdatenblatt SmokeCorner®-Raucherkabinen

geschlossene Fortluft-Raucherkabine SC MiniCab FL Club

Maximale Raucherzahl:	2 gleichzeitig	
Außenmaße:	Breite:	1110 mm
	Tiefe:	1070 mm
	Gesamthöhe:	2260 mm
	Zutrittsbreite:	1030 mm
Konstruktion:	Kabinenrahmen:	Aluminiumprofilssystem mit Sicherheitsglasfüllung, (ESG 5mm), Rückwand: Holzdekor weiß (Standard)
	Technikschrank:	Holz-Dekorplatte, Standarddekor Alu F509
	Kabinendecke:	Holz-Dekorplatte, weiß mit technischen Einbauten zusätzliche Abdeckung oben auf der Kabine
	Türsystem:	selbstschließende Ganzglaspendedtür (ESG)
Brandschutzklasse DIN 4102:	Kabinenrahmen: A, Holzelemente: B1	
Ascheauffangsystem:	integrierter, abgesaugter, geruchsdichter, robuster und brandsicherer Standascher mit Aluminium-Entsorgungsbeuteln	
Fortluftinstallation (Zusatzleistung):		
Lüftungsanschlüsse:	Fortluft:	Anschlussstutzen auf Kabinendecke Ø 200 mm, auf Wunsch Lüftungsrohrmontage bei Aufbautermin
	Zuluft:	Bei Aufstellung in geschlossenen Räumen kann Zuluft über passive Zuluftklappe / Gitter erforderlich sein.
Rohrdurchführung:	Wand:	bauseitige Kernlochbohrung Ø 220 mm, Höhe min. 2,5 m
	Fenster:	Scheibenersatz durch Glaselement mit Loch Ø 220 mm oder isoliertes Fensterblech
	Dach:	Dachdurchführungseinbau und Abdichtung bauseits
Luftleistung:	EC-Lüfter bis 900 m³/h stufenlos drehzahlregelbar, Standbybetrieb bei ca. 50-100 m³/h, regelbar	
Schalldruckpegel:	< 48 dB(A) in 1 m Entfernung	
elektrische Daten:	Beleuchtung:	1 x LED GX 53, warmweiß, 4 Watt
	elektr. Leistung:	Volllast 175 Watt, Standby ca. 10 Watt
	Stromanschluss:	Schutzkontaktstecker, 230 V, 50 Hz

Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Betriebsanleitung sowie die CE-Konformitätserklärung.

Maßblatt



© 2018 möcklinghoff Lufttechnik GmbH

Beispielfotos

Zertifikat

 <p>I.F.I., Institut für Industrieaerodynamik GmbH</p> <p>Institut an der Fachhochschule Aachen</p> <p>Geschäftsführung: Dipl.-Ing. B. Konrath Dr.-Ing. R.-D. Lieb</p>	<p align="center">Prüfung der Gefahrstoffemission eines Nichtraucherenschutzsystems nach GS-IFI-M14</p> <hr/> <p align="center">Zertifikat Nr. 1/NRS-ZV3/08/16</p>	 <p align="center">Hochschule Aachen</p> <p align="center">Akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle Europäisch notifizierte Produktzertifizierungsstelle 1368 nach Bauproduktenverordnung</p> <p align="center">Anschrift: Welkenrather Straße 120 D-52074 Aachen</p>
--	--	--

Zertifizierte Nichtraucherenschutzsysteme:

Bezeichnung: **SmokeCorner SC MiniCab FL**

Typ/ Ausführung: 2-Personen-Kabine, teiloffen, Fortluftbetrieb

Hersteller: möcklinghoff Lufttechnik GmbH

Adresse: Bismarckstr. 210
45889 Gelsenkirchen

Prüfgrundlage :

„Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Nichtraucherenschutzsystemen, GS-BGIA-M14, Stand 11/2007“

Prüfergebnis :

Das geprüfte Nichtraucherenschutzsystem erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage GS-BGIA-M14, Stand 11/2007

Bewertung des aktuellen Baumusters:

Das seit 01/2014 mit technischen Änderungen gemäß der Herstellererklärung vom 10.02.2015 hergestellte Nichtraucherenschutzsystem *SmokeCorner SC MiniCab FL* entspricht in allen Abmessungen und Funktionen dem am 18.03.2008 durch das BGIA, Institut für Arbeitsschutz der deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, 53757 Sankt Augustin, mit der Zertifikatnr. BGIA 0805011 geprüften Baumuster. Die Einzelergebnisse und Bedingungen der Prüfung können dem BGIA-Prüfbericht Nr. 200821875/1150 vom 15.05.2008 entnommen werden.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, oben dargestelltes I.F.I.-Prüflogo „Emission geprüft nach GS-IFI-M14“ für das unter „Bezeichnung“ aufgeführte Gerät nach Abschluß eines Zeichennutzungsvertrages zu verwenden.

Ausstellungsdatum: 22.08.2016

Gültig bis spätestens: 21.08.2021

Prüfungsleitung:



i. V. Dr.-Ing. R.-D. Lieb

Prüfinstitut:



I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH
Institut an der Fachhochschule Aachen
Welkenrather Straße 120
52074 Aachen
Deutschland

Verantwortlicher Prüfer:


M. Winklehner